



01233

(учетный номер бланка)

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ОТКРЫТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ СТАНДАРТ»
регистрационный № РОСС RU.32069.04ОПС0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.04ОПС0.С.ОС1.01335

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение заявителя)

Акционерное общество «Русские краски»
Адрес места нахождения и места осуществления деятельности: Россия, 150002,
Ярославская область, город Ярославль, улица Большая Федоровская, дом 96. ОГРН
1027600787015. Телефон: +74852492702, E-mail: info@ruskraski.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Акционерное общество «Русские краски»
Адрес места нахождения и места осуществления деятельности по изготовлению
продукции: Россия, 150002, Ярославская область, город Ярославль, улица Большая
Федоровская, дом 96. ОГРН 1027600787015. Телефон: +74852492702, E-mail:
info@ruskraski.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа
по сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Орган по сертификации продукции «Открытый Сертификат».
Место нахождения: Россия, 117042, Москва, Чечёрский проезд, дом 24,
помещение 1. Телефон: +74997098938.
Аттестат рег. № ОНПС RU.04ОПС0.ОС1.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Грунт-эмаль по ржавчине «Спецназ».
Серийный выпуск по ТУ 2313-059-49404743-2008

код ОКПД 2

20.30.12.140

код ТН ВЭД

3208

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов
организаций, сводов правил, условий договоров, на
соответствие требованиям которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 30244-94 (п. 7, метод 2). Группа горючести нормальногорючие (Г3);
ГОСТ 30402-96. Группа воспламеняемости: трудновоспламеняемые (В1);
ГОСТ 12.1.044-89. Группа дымообразующей способности: с умеренной
дымообразующей способностью (Д2).
ГОСТ 12.1.044-89. Группа по токсичности продуктов горения:
умеренноопасные (Т2).

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний ПБ0930.251119 от 25.11.2019 года, выданный
испытательной лабораторией «ОНИКС» (аттестат аккредитации №
ОНПС RU.04ОПС0.ИЛ02); Акт анализа состояния производства от
25.11.2019 года

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации
в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 2313-059-49404743-2008

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 28.11.2019 ПО 27.11.2022



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)


подпись

С.Н. Салагин

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)


подпись

М.Е. Емцев

инициалы, фамилия